



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

ул. 7 линия, д.11, Брянск, 241007, тел., факс: (4832) 64-32-91; E-mail: bryansk@priok.gosnadzor.ru
пр-кт Ленина, д.40, г. Тула, 300041, тел. (4872)36-26-35, E-mail: tula@priok.gosnadzor.ru

Брянская область, г. Брянск,
проспект Московский, 5 А.

04 июня 2019 года
16⁰⁰

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ № 390/5-ЭП-Б

По адресу/адресам: Брянская область, г. Брянск, проспект Московский, 5 А.
(место проведения проверки)

На основании распоряжения (приказа) №2-390-р от 24.04.2019 и.о. заместителя руководителя Приокского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Виноградова А. В. была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

**Частного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №68 открытого акционерного общества «Российские железные дороги»
(Детский сад №68 ОАО «РЖД», ИНН 3254001476, ОГРН 1043260503604)**

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица)

Дата и время проведения проверки

«15» мая 2019 года с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 раб. часа.

«03» июня 2019 года с 9 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 3 раб. часа.

«04» июня 2019 года с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2 раб. часа.

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня/ 7 рабочих часов.

Акт составлен: Приокским управлением Ростехнадзора

О проведении проверки уведомлен(а):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующий Детского сада №68 ОАО «РЖД» Миронова
Елена Викторовна (действующая на основании Устава,
приказ ОАО «РЖД» №108 от 16.02.2010 о назначении на
должность заведующего)

(должность, ФИО)

(Подпись)

14.05.2019
9 час. 00 мин.
(дата, время)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(а):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующий Детского сада №68 ОАО «РЖД» Миронова
Елена Викторовна (действующая на основании Устава,
приказ ОАО «РЖД» №108 от 16.02.2010 о назначении на
должность заведующего)

(должность, ФИО)

(Подпись)

15.05.2019
10 час. 00 мин.
(дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(должность, ФИО)
(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

(Подпись)

(Дата, время)

Лица, проводившие проверку:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность	
1.	Астанин Евгений Викторович	Старший государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Брянской области	Председатель комиссии

При проведении проверки присутствовал:

- заведующий Детского сада №68 ОАО «РЖД» Миронова Елена Викторовна (действующая на основании Устава, приказ ОАО «РЖД» №108 от 16.02.2010 о назначении на должность заведующего).

Выявлены следующие нарушения:

N п/п	Краткое изложение выявленных нарушений обязательных требований	Наименование нормативного документа, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
1	2	3	4
Федеральный государственный энергетический надзор.			
1.	В организации перечень должностей и профессий электротехнического и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь группу по электробезопасности составлен неправильно. Так, например: - заведующий Детского сада №68 ОАО «РЖД» не относится к работникам электротехнического персонала; - повар Детского сада №68 ОАО «РЖД» не относятся к работникам электротехнологического персонала.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003): п.1.4.3, п. 1.4.1.	Заведующий Детского сада №68 ОАО «РЖД» Миронова Елена Викторовна
2.	Не назначен ответственный за электрохозяйство.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003): п.1.2.3, п. 1.2.7.	Заведующий Детского сада №68 ОАО «РЖД» Миронова Елена Викторовна
3.	Заместитель ответственного лица за электрохозяйство проверку знаний прошел в качестве специалиста по охране труда, допущенного к инспектированию электроустановок.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003): п. 1.4.20.	Заведующий Детского сада №68 ОАО «РЖД» Миронова Елена Викторовна

4.	Не разработана инструкция ответственного за электрохозяйство и его заместителя.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.03): п. 1.2.6, п. 1.2.8.	Заведующий Детского сада №68 ОАО «РЖД» Миронова Елена Викторовна
5.	Отсутствует в организации организационно-распорядительный документ о предоставлении административно-техническому, оперативному или оперативно-ремонтному персоналу права выдачи нарядов и распоряжений.	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (зарегистрированы в Минюсте России 12.12.2013 № 30593, в ред. Приказа Минтруда России от 19.02.2016 № 74н): п. 5.4	Заведующий Детского сада №68 ОАО «РЖД» Миронова Елена Викторовна
6.	Отсутствует в организации организационно-распорядительный документ о предоставлении работникам права назначаться допускающим.	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (зарегистрированы в Минюсте России 12.12.2013 № 30593, в ред. Приказа Минтруда России от 19.02.2016 № 74н): Пункт 5.8	Заведующий Детского сада №68 ОАО «РЖД» Миронова Елена Викторовна
7.	Не обеспечена организация работы командированного персонала при обслуживании электроустановки, а именно: - нет сопроводительных писем командирующей организации.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.03): п. 1.2.2. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утверждены приказом от 24.07.2013 № 328н Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации): п. 46.3, п. 46.4.	Заведующий Детского сада №68 ОАО «РЖД» Миронова Елена Викторовна
8.	Отсутствует журнал учета работ по нарядам и распоряжениям.	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утверждены приказом от 24.07.2013 № 328н Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации): Приложение 8.	Заведующий Детского сада №68 ОАО «РЖД» Миронова Елена Викторовна
9.	В ЩС-0,4 кВ (щиты, сборки и т.д.) номинальный ток плавких предохранителей и ток срабатывания расцепителя автоматических выключателей превышает допустимый длительный ток отходящих кабельных линий, что не обеспечивает защиту отходящего кабеля и проводов. - РЩ кухня, РЩ и т.д.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.03): п. 1.7.2, п. 2.6.1. Правила устройства электроустановок (утверждены Министерством энергетики Российской Федерации приказом от 08.07.2002; введены в действие с 01.01.2003): п. 3.1.4, гл. 3.1, гл. 1.3.	Заведующий Детского сада №68 ОАО «РЖД» Миронова Елена Викторовна
10.	Однолинейные схемы РЩ, ВРУ не отражают в полном объеме фактическое соответствие электроустановок. Так, например:	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003): п. 1.2.6.	Заведующий Детского сада №68 ОАО «РЖД» Миронова Елена Викторовна

<p>- в однолинейной электрической схеме не показаны шины PE, N, PEN проводников;</p> <p>- в однолинейной электрической схеме не показано присоединение нулевых защитных, нулевых рабочих и совмещенных проводников отходящих кабельных линий.</p>		
---	--	--

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена:


 (подпись проверяющего)


 (подпись уполномоченного представителя юридического лица, его уполномоченного представителя)


Прилагаемые документы:

№ п/п	Наименование приложения
1.	Копия распоряжения № 2-390-р от 24.04.2019.
2.	Предписание № 390/5-ЭП-Б от 04.06.2019.

Подписи лиц, проводивших проверку:
 Старший государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Брянской области Астанин Евгений Викторович

Прюксское управление Ростехнадзора
 Отдел государственного энергетического надзора по Брянской области
 Старший государственный инспектор

17/5


 (подпись)


Подписи лиц, присутствовавших при проверке:
 Заведующий Детского сада №68 ОАО «РЖД»
 Миронова Елена Викторовна (действующая на основании Устава, приказ ОАО «РЖД» №108 от 16.02.2010 о назначении на должность заведующего)


 (подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), акт со всеми приложениями получил(а):

Заведующий Детского сада №68 ОАО «РЖД» Миронова Елена Викторовна
 (действующая на основании Устава, приказ ОАО «РЖД» №108 от 16.02.2010 о назначении на должность заведующего)
 (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



04 июня 2019 года 
 (подпись)