



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

ул. 7 линия, д.11, Брянск, 241007, тел., факс: (4832) 64-32-91; E-mail: nadzor@uten32.ru
пр-кт. Ленина, д.40, г. Тула, 300041, тел. (4872)36-26-35, E-mail: nadzor@rtntula.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № №390/5-ЭП-Б

Брянская область, г. Брянск,
проспект Московский, 5 А.

(место составления предписания)

04 июня 2019 года

(дата составления предписания)

Частному дошкольному образовательному учреждению
«Детский сад №68 открытого акционерного общества
«Российские железные дороги»

Заведующий Детского сада №68 ОАО «РЖД»
Миронова Елена Викторовна

Мною, старшим государственным инспектором отдела государственного энергетического надзора по Брянской области Астаниным Е. В.

(должности, фамилии и инициалы лиц, уполномоченных выдавать предписания)

в процессе проведённой внеплановой выездной проверки, согласно Распоряжению органа государственного контроля (надзора) о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица от 24.04.2019 №2-390-р, подписанного и.о. заместителя руководителя Приокского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Виноградовым А.В., в отношении юридического лица Частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №68 открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (Детский сад №68 ОАО «РЖД», ИНН 3254001476, ОГРН 1043260503604),

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Предписываемые меры по устранению выявленного нарушения	Срок устранения нарушения
1	2	3	4	5
Федеральный государственный энергетический надзор.				
1.	<p>В организации перечень должностей и профессий электротехнического и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь группу по электробезопасности составлен неправильно.</p> <p>Так, например:</p> <ul style="list-style-type: none"> - заведующий Детского сада №68 ОАО «РЖД» не относится к работникам электротехнического персонала; - повар Детского сада №68 ОАО 	<p>Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003): п.1.4.3, п. 1.4.1.</p>	Устранить нарушение	01.09.2019

	«РЖД» не относятся к работника электротехнологического персонала.			
2.	Не назначен ответственный за электрохозяйство.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003): п. 1.2.3, п. 1.2.7.	Устранить нарушение	01.09.2019
3.	Заместитель ответственного лица за электрохозяйство проверку знаний прошел в качестве специалиста по охране труда, допущенного к инспектированию электроустановок.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003): п. 1.4.20.	Устранить нарушение	01.09.2019
4.	Не разработана инструкция ответственного за электрохозяйство и его заместителя.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.03): п. 1.2.6, п. 1.2.8.	Устранить нарушение	01.09.2019
5.	Отсутствует в организации организационно-распорядительный документ о предоставлении административно-техническому, оперативному или оперативно-ремонтному персоналу права выдачи нарядов и распоряжений.	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (зарегистрированы в Минюсте России 12.12.2013 № 30593, в ред. Приказа Минтруда России от 19.02.2016 № 74н): п. 5.4	Устранить нарушение	01.09.2019
6.	Отсутствует в организации организационно-распорядительный документ о предоставлении работникам права назначаться допускающим.	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (зарегистрированы в Минюсте России 12.12.2013 № 30593, в ред. Приказа Минтруда России от 19.02.2016 № 74н): Пункт 5.8	Устранить нарушение	01.09.2019
7.	Не обеспечена организация работы командированного персонала при обслуживании электроустановки, а именно: - нет сопроводительных писем командирующей организации.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.03): п. 1.2.2. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утверждены приказом от 24.07.2013 № 328н Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации): п. 46.3, п. 46.4.	Устранить нарушение	01.09.2019
8.	Отсутствует журнал учета работ по нарядам и распоряжениям.	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утверждены приказом от 24.07.2013 № 328н Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации): Приложение 8.	Устранить нарушение	01.09.2019
9.	В ЩС-0,4 кВ (щиты, сборки и т.д.) номинальный ток плавких предохранителей и ток срабатывания	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены	Устранить нарушение	01.09.2019

<p>расцепителя автоматических выключателей превышает допустимый длительный ток отходящих кабельных линий, что не обеспечивает защиту отходящего кабеля и проводов. - РЩ кухня, РЩ и т.д.</p>	<p>приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.03): п. 1.7.2, п. 2.6.1.</p> <p>Правила устройства электроустановок (утверждены Министерством энергетики Российской Федерации приказом от 08.07.2002; введены в действие с 01.01.2003): п. 3.1.4, гл. 3.1, гл. 1.3.</p>		
<p>10. Однолинейные схемы РЩ, ВРУ не отражают в полном объеме фактическое соответствие электроустановок. Так, например: - в однолинейной электрической схеме не показаны шины РЕ, N, PEN проводников; - в однолинейной электрической схеме не показано присоединение нулевых защитных, нулевых рабочих и совмещенных проводников отходящих кабельных линий.</p>	<p>Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003): п. 1.2.6.</p>	<p>Устранить нарушение</p>	<p>01.09.2019</p>

На основании Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, и в соответствии с пунктом 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401

**Частному дошкольному образовательному учреждению
«Детский сад №68 открытого акционерного общества «Российские железные дороги»
(наименования юридического лица)**

предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки и направить уведомление об исполнении пунктов предписания лицу, ответственному за проведение проверки с указанием конкретных мер, принятых по устранению нарушений по адресу: ул. 7 линия, д.11, Брянск, 241007, тел., факс: (4832) 64-32-55, 64-32-15.

Предписание выдал:

Старший государственный инспектор отдела
государственного энергетического надзора
по Брянской области Астанин Евгений Викторович


(подпись)

Первый экземпляр предписания для исполнения получил(а) и с его содержанием ознакомлен(а):

Заведующий Детского сада №68 ОАО «РЖД» Миронова Елена
Викторовна (действующая на основании Устава, приказ ОАО «РЖД»
№108 от 16.02.2010 о назначении на должность заведующего)

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)



М.П.

04 июня 2019 года


(подпись)