



**Федеральное государственное предприятие  
«Ведомственная охрана железнодорожного транспорта  
Российской Федерации»  
Брянский отряд ведомственной охраны - филиала ФГП «ВО ЖДТ России»  
на Московской железной дороге**

**АКТ  
проведения мероприятий по контролю**

г. Брянск

« 06 » декабря 2018 года

Я, ведущий инженер по противопожарной профилактике сектора ОПН и ПП Брянского отряда ведомственной охраны - филиала ФГП ВО ЖДТ России на МЖД Тепляков А.Б.,  
(должность и Ф.И.О. ведущего инженера по противопожарной профилактике на железнодорожном транспорте, проводившего мероприятия по контролю)  
на основании Телеграммы ФГП ВО ЖДТ России от 03.12.2018 № ПН-1-4/311, Телеграммы филиала ФГП ВО ЖДТ России на МЖД от 03.12.2018 № 3023 и Письмо УТБ ФАЖТ от 28.11.2018 № УТБ-7/1999-ис,

(должности и Ф.И.О. лиц участвовавших от ОАО «РЖД», в проведении мероприятия по контролю)  
в присутствии заместителя заведующего по АХЧ детского сада № 68 ОАО «РЖД» Наумовой А.А.,  
(Ф.И.О., должность представителя руководителя подразделения ОАО «РЖД», присутствовавшего при проведении мероприятия по контролю)  
руководствуясь ст. 12 Федерального закона «О пожарной безопасности»  
провёл внеплановую проверку противопожарного состояния помещений здания детского № 68

(вид мероприятия по контролю)  
ОАО «РЖД», предназначенных для проведения Новогодних мероприятий, расположенного по адресу: г. Брянск, пр. Московский, д. 5-А, т. 5-32-78 (зам. по АХЧ), 60-31-73 (заведующий).  
(наименование объекта контроля, его адрес)

В ходе мероприятия по контролю установлено:

- здание детского сада № 68 кирпичное, двухэтажное, бесчердачное;
- помещения детского сада оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), находится в исправном состоянии (договор № 04/01 -16 от 01.01.2017 г. ООО «ЦентрСпецАвтоматика»);
- последнее техническое обслуживание АУПС проводилось 04.12.2018 г. обслуживающей организацией с составлением акта и записью в соответствующем журнале;
- имеются домофоны на входных дверях с системой видеонаблюдения (ЧОП «Эталон безопасности» г. Брянска);
- эвакуационные пути и выходы содержатся согласно нормам пожарной безопасности;
- имеются первичные средства пожаротушения (огнетушители «ОВП-8» – 4 шт., «ОУ-3» - 7 шт., «ОП-4» - 13 шт.) в количестве 24 штук, оборудованные по нормам, ведется журнал технического осмотра огнетушителей;
- проведено испытание 6-ти пожарных кранов внутреннего противопожарного водоснабжения детского сада на водоотдачу (протокол № 0000145 от 17.10.2018 г. – ООО «Брянский центр пожарной безопасности», договор № 34 от 12.01.2016 г.);
- вывешены на 2-х этажах поэтажные планы эвакуации согласно ГОСТ, указательные знаки эвакуационных выходов и направление движения к выходам имеются. Выходы оборудованы световыми табло;
- проведена проверка сопротивления изоляции электропроводки и электрооборудования (протоколы №№ 670, 671 от 12.07.2018 г. – ЭЧ-21 на станции Брянск-2);
- проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций хозяйственных построек детского сада (договор № 60/17 от 15.06.2017 года – ООО «НИИ ВДПО ОПБ» г. Брянск);

имеется протокол ООО «НИИ ВДПО ОПБ» г. Брянск № 1564 от 26.06.2017 г. о проведении испытаний по контролю качества данной огнезащитной обработки деревянных конструкций с выводом: повторная огнезащитная пропитка не требуется;

- имеются: приказ о назначении ответственных за противопожарную безопасность по детскому саду (№ 28-Д от 09.01.2018 г.), о создании ДПД (№ 150 от 30.08.2017 г.), о назначении ответственного за электрохозяйство (№ 29-Д от 09.01.2018 г.), о назначении ответственных за оповещения работников о неисправности АУПС (№ 39 от 09.01.2018 г.), о создании комиссии по проверке знаний по ПТМ (№ 33-Д от 09.01.2018 г.), об обеспечении пожарной безопасности (№ 46-Д от 09.01.2018 г.), об организации осмотра территории и здания детского сада, проверки подвальных и иных помещений (№ 156-д от 30.08.2017 г.);

- 01.08.2016 г. проведено испытание наружных пожарных лестниц (3 шт.) ООО «НИИ ВДПО ОПБ» г. Брянска (протоколы №№ 51, 50, 49);

- 22.01.2018 г. внутренней комиссией детского сада проведен визуальный осмотр наружных металлических маршевых лестниц с выводом: нарушений целостности конструкций лестниц и дефектов не обнаружено;

- 31.08.2018 г. была проведена плановая тренировочная эвакуация сотрудников и воспитанников детского сада;

- 30.05.2018 и 30.08.2018 проведены внеплановые противопожарные инструктажи с персоналом детского сада по соблюдению правил пожарной безопасности и действиях сотрудников в случае возникновения пожара;

- имеется утвержденный план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в учреждении на 2018 год от 09.01.2018 г.,

- имеется журнал ежедневного контроля по противопожарной безопасности помещений здания и прилегающей территории по окончании рабочего дня;

- противопожарный режим соблюдается, использование электрообогревательных приборов исключается (здание имеет центральное отопление).

Принятые меры: с работниками детского сада № 68 ОАО «РЖД» и лицами, ответственными за организацию праздничных новогодних мероприятий, проведен противопожарный инструктаж о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре с доведением информации о пожарах,

(меры по устранению нарушений, принятые ведущим инженером по противопожарной профилактике на железнодорожном транспорте:

произошедших на объектах с массовым пребыванием людей, а также оформлен и вручен настоящий акт проведения мероприятий по контролю от 06.12.2018 года.

предписание ведомственного пожарного надзора, предписание о приостановке эксплуатации, прилагаемые к данному акту, их номера и даты

  
(подпись)

« 06 » декабря 2018 г.

Ведущий инженер по противопожарной профилактике

А.Б. Тепляков

(должность и Ф.И.О. ведущего инженера по противопожарной профилактике на железнодорожном транспорте)

Экземпляр акта с приложениями получил:

Заведующий детского сада № 68 ОАО «РЖД»

Е.В. Миронова

(должность, фамилия, инициалы)

  
(подпись)

« 06 » декабря 2018 г.

