



**Федеральное государственное предприятие  
«Ведомственная охрана железнодорожного транспорта  
Российской Федерации»  
Брянский отряд ведомственной охраны филиала ФГП ВО ЖДТ России  
на Московской железной дороге**

**АКТ  
проведения мероприятий по контролю**

г. Брянск

«18» апреля 2016 года

Я, инспектор по пожарному надзору Брянского отряда ведомственной охраны - филиала ФГП ВО ЖДТ России на Московской железной дороге Черный С.В.

(должности и Ф.И.О. инспектора по пожарному надзору на железнодорожном транспорте, проводившего мероприятие по контролю)

на основании факсограммы ОАО «РЖД» МЖД, №640 от 05.04.2016г.

(Ф.И.О. и номер факсограммы, на основании которого проведено мероприятие по контролю)

совместно с заместителем заведующего по АХЧ детского сада № 68 ОАО «РЖД» Кармановой Т.В.

(должности и Ф.И.О. лиц участвовавших от ОАО «РЖД» в проведении мероприятия по контролю)

в присутствии работников детского сада № 68 ОАО «РЖД»

(Ф.И.О., должность, представителя руководителя подразделения ОАО «РЖД», присутствовавшего при проведении мероприятия по контролю)

руководствуясь ст.12 Федерального закона «О пожарной безопасности»

провели внеплановую проверку противопожарного состояния территории и помещений здания

(вид мероприятия по контролю)

детского сада №68 ОАО «РЖД», расположенного по адресу: г. Брянск, проспект Московский, 5-А

(наименование объекта контроля, его адрес)

**В ходе мероприятия по контролю установлено:**

- помещения детского сада оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), находятся в технически исправном состоянии, акты проведения технического обслуживания имеются;

- входные двери оборудованы домофонами, имеется система внутреннего и наружного видеонаблюдения;

- имеющиеся средства пожаротушения (огнетушители), переосвидетельствованы, находятся в исправном состоянии, установлены в тумбах (ведется журнал ТО огнетушителей). Техническое обслуживание проведено 12.04.2016г.;

- пожарные краны (в количестве 6 штук) внутреннего противопожарного водоснабжения здания детского сада исправны, укомплектованы пожарными рукавами, стволами, пронумерованы и опломбированы. Проверены на водоотдачу 12.04.2016г.;

- эвакуационные выходы содержатся согласно требований пожарной безопасности, вывешены поэтажные планы эвакуации, указательные знаки эвакуационных выходов и направление движения к выходам;

В помещениях, на видных местах, вывешены таблички с указанием ответственных за пожарную безопасность, номера телефонов вызова пожарной охраны, памятки о порядке действий дежурного персонала в случае возникновения пожара;

- на территории детского сада несанкционированных свалок и складирование горючих материалов не допускается;

- противопожарный режим в помещениях и на территории детского сада №68 соблюдается.

**Принятые меры:** С работниками детского сада №68 ОАО «РЖД» проведен внеплановый противопожарный инструктаж по соблюдению противопожарного режима.

Оформлен и вручен настоящий акт проведения мероприятия по контролю.

Меры по устранению нарушений, принятые инспектором по пожарному надзору на железнодорожном транспорте при наличии в соответствии с пожарного надзора, предписания о прекращении эксплуатации прилагается к настоящему акту с указанием даты.

(подпись)

« 18 » 04 20 16 г.

Инспектор по пожарному надзору ФФГП ВО  
ЖДТ России на МЖД - заместитель начальника  
пожарного поезда ст. Брянск-2 Черный С.В

Копия акта с приложениями получена:

(подпись)

« 18 » апреля 2016 г.

и в заведующего Т. В. Казакова  
(подпись ФПО руководителя)