



Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Брянской области
наименование территориального органа МЧС России

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел нормативно-технический лицензирования и сертификации управления надзорной
деятельности и профилактической работы

наименование органа государственного пожарного надзора
241050, г. Брянск, ул. Дуки, д. 59, телефон 74-21-64, 74-39-07 E-mail: mchs.bryansk@gmail.com
указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес

АКТ №22
обследования

"8" февраля 2016 г.

г. Брянск
(место составления акта)

11 ч. 00 мин.

Инженером ОНТ СпЛК УНДПР Главного управления МЧС России по Брянской области (Государственным инспектором Брянской области по пожарному надзору) старшим лейтенантом внутренней службы Коришуновым Виталием Валерьевичем

(фамилия, имя, отчество государственного (-ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору, проводившего (-их) обследование)
в период с 09 ч. 00 мин "4" февраля по 11 ч. 00 мин. "4" февраля 2016 года проведено обследование объекта заявителя на территории и в помещениях Частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 68 ОАО «РЖД».

(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

расположенного по адресу: г. Брянск, проспект. Московский, д. 5а.

При проведении обследования присутствовал (а): И.о.заведующей ЧДОУ «Детский сад № 68 ОАО «РЖД» Т.Ю. Казакова

(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, работников, присутствовавших при проведении обследования, фамилия, имя, отчество гражданина, владельца собственности, имущества и т.п. по результатам которого установлено:

1.Краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Помещения детского сада расположены в 2-х этажном здании. Год постройки детского сада 1980, 2 степени огнестойкости. Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф 1.1, в помещениях имеется водяное отопление. Помещения оборудованы электроосвещением, системой АПС и СОУЭ 3-го типа, сигнал о срабатывания которой продублирован на ЦУКС, помещения обеспечены знаками пожарной безопасности, первичными средствами пожаротушения согласно норм, здание имеет 7 эвакуационных выходов с 1 этажа и 6 выходов со 2 этажа. Содержание эвакуационных выходов и материалы, используемые на путях эвакуации, и отделка стен соответствуют требованиям пожарной безопасности. Здание обеспечено наружным противопожарным водоснабжением, на расстоянии 20 м от здания на кольцевом водопроводе 150 мм установлен пожарный гидрант. Лицензируемое число мест (количество воспитанников) 201 человек и 68 человек персонала. Из каждой групповой ячейки имеется не менее 2 эвакуационных ВЫХОДОВ.

(функциональное назначение объекта (зданий и помещений, расположенных на территории объекта), количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов, пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степеней огнестойкости зданий (пожарных отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности. Приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполнение.

2. в ходе обследования установлено:

Нарушений обязательных требований пожарной безопасности не выявлено

С актом обследования ознакомлен (а):

Казакова Т.Ю.

Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования

(подпись)

08 февраля 2016г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил (а):

Казакова Т.Ю.

Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования

(подпись)

2016г.

Вывод по результатам обследования:

Здание ЧДОУ «Детский сад № 68 ОАО «РЖД» соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности

Обследование проводил:

Инженер ОНТ, СилК УНДПР
Главного управления МЧС России
по Брянской области
ст. лейтенант внутренней службы
Коршунов Виталий Валерьевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

М.Л.П.*

08 февраля 2016г.